


# Registros de Control

## REGISTRO DE CONTROL 1/2" DZR INTERIOR X TELESCÓPICO PA

Referencia 3094

- (A) Tapón
- (B) Tornillo de acero zincado
- (C) Perilla PVC
- (D) O'ring nitrilo
- (E) Esfera
- (F) Inserto hembra 1/2" NPT DZR
- (G) Cuerpo telescópico
- (H) O'ring nitrilo
- (I) Tuerca a contador PA
- (J) Niple telescópico PA



Vista Frontal



Vista Trasera


### Descripción del producto

- Cuerpo en PVC alta resistencia
- Esfera en acetal
- Empaques en elastómero TPV
- Rosca hembra en bronce DZR 1/2" NPT
- Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
- Manija de fácil operación para comodidad del usuario
- Libre de mantenimiento
- Úselo para apertura y cierre del flujo de agua potable
- Presión de trabajo 1,03 MPa (150 psi) @ 23 °C
- Sistemas de acople para rosca macho de 1/2" NPT y tuerca 3/4" NPS para conexión directa al contador
- Diámetro nominal 1/2"


### Normas

- ASTM 2466 (NTC 1339)

### Dimensiones



Esquema de Acometida Domiciliaria: Indica el lugar en que se debe instalar el producto



Resolución 0501



### Recomendaciones

- NO GOLPEE LA PIEZA
- USE CINTA SELLADORA DE PTFE PARA ROSCAR
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO PINTE EL PRODUCTO, LAS PINTURAS PUEDEN CONTENER AGENTES NOCIVOS PARA EL PRODUCTO
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA PARA LA INSTALACIÓN